

# M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y

## Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

---

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

18.5.2016

NAŠE ZN.:

OŽP-27762/2016-Ra

Č.j.

46834/2016-MURI/OVÚ/00018

VYŘIZUJE:

Ing. Olga Rathouská

TEL.:

323 618 282

FAX:

323 618 264

E-MAIL:

olga.rathouska@ricany.cz

DATUM:

5.9.2016

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2c), § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení §11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( správní řád) ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 18.5.2016 podal

**Obec Mukařov, IČO 240508, Příčná č.p. 11, 251 62 Mukařov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I.** Podle § 15 odst.1 vodního zákona, §115 odst.1 stavebního zákona

### **v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

**Vodovod - Mukařov, Srbín, Žernovka**

**So 01 - Vodovod**

**So 01.1 Mukařov - vodovod 401m potrubí**

**SO 01.2 Srbín - vodovod 2683m potrubí**

**SO 01.3. Žernovka - vodovod 2052m potrubí**

(dále jen "stavba").

*Stavba obsahuje:*

Doplnění vodovodních řadů v Obci Mukařov a jejich místních částech Srbín, Žernovka.

Stavba vodovodu je napojena na již vybudovanou část přiváděcího vodovodu Region jih, řad G5 změna č.3, stavebníka a vlastníka - Obec Mukařov.

**SO 01 - Vodovod :**

**SO 01.1. – Mukařov** – vodovodní řady , DN 80, PE 100RC –SDR17 : řady K4 -15m, M1 – 226,0m , M3-160m, celková délka 401m

**SO 01.2. – Srbín** – vodovodní řady , DN 80, PE 100RC –SDR 17 : řady D – 245m, E – 222,0, F – 350m, G -71m, H -72m, I – 505m, I3 – 214m, I4 -120m, J – 26m, K -544m, K1 -108m, L -106m , celková délka 2683m

**SO 01.3.- Žernovka** – vodovodní řady , DN 80, PE 100RC-SDR17 : řady N – 96m, P- 835m, P1- 166m, P2- 310m, P2-1 – 233m, P3- 258m, P4-50m, P5- 95m, Q- 116m, S -170m, U- 495m, U1 -495m, U2 - 71m, X -92m , celková délka 3052m

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Mukařov
Identifikátory katastrálních území	687359, 700321, 700339, 752967
Názvy katastrálních území	Louňovice, Mukařov u Říčan, Žernovka, Srbín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 477/1, 509 v katastrálním území Louňovice, parc. č. 833/1, 842/4 v katastrálním území Mukařov u Říčan, st. p. 36/1, parc. č. 592/7, 596/4, 598/8, 655/3, 656/1, 672/34, 672/37, 694/6, 812/3, 812/4, 816, 820/1, 822/1, 823, 825/1, 825/4, 827/1, 828/1, 828/3, 850/1 v katastrálním území Žernovka, parc. č. 488/15, 488/16, 488/24, 502/1, 519/7, 519/41, 557/8, 557/9, 557/10, 559/14, 588/14, 588/46, 588/57, 590/22, 598/36, 598/50, 598/92, 1016/5, 1016/6 v katastrálním území Srbín
Čísla hydrologického pořadí	1-09-031060-0-00
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad D: 1057663.07,721458.99
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad D: 1057375.73,721564.56
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad E: 1057312.76,721360.36
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad E: 1057360.12,721520.90
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad F: 1057279.42,721305.00
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad F: 1057309.59,721359.51
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad G: 1057229.42,721318.76
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad G: 1057277.04,721302.36
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad H: 1057183.38,721289.66
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad H: 1057221.48,721229.60
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad I: 1057362.27,720626.78
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad I: 1057163.80,721058.90
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad I3: 1057489.48,720759.74
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad I3: 1057288.54,720694.08
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad I4: 1057338.89,720807.20

Y)	
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad I4: 1057221.13,720780.46
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad J: 1057074.64,721013.22
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad J: 1057070.41,721036.50
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad K: 1056992.49,721366.17
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad K: 1056962.12,721018.94
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad K1: 1057050.04,721097.35
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad K1: 1056945.48,721091.02
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad K4: 1056880.31,721358.23
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad K4: 1056893.54,721358.23
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad L: 1057070.68,720946.81
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad L: 1056965.64,720940.72
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad M1: 1057059.03,720543.58
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad M1: 1057006.56,720764.51
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad M3: 1056951.61,720486.96
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad M3: 1056793.92,720486.17
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad N: 1056314.76,720569.25
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad N: 1056388.45,720519.24
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P: 105592.55,720538.20
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P: 1056129.02,720527.44
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P1: 10561117.58,720228.06
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P1: 1055981.32,720319.60
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P2: 1055942.43,719944.69
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P2: 1055892.38,720225.01
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P2-1: 1055749.22,720011.49
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P2-1: 1055869.14,720192.61
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P3: 1055884.69,720235.06
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P3: 1055910.61,720481.96
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P4: 1055739.16,720280.57
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice	Řad P4: 1055772.24,720309.14

X, Y)	
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P5: 1055888.92,720327.40
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad P5: 1055796.84,720345.92
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad Q: 1056186.17,720638.04
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad Q: 1056124.26,720540.67
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad S: 1055993.03,720697.81
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad S: 1055933.63,720536.15
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad U: 1055191.35,720494.09
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad U: 1055663.63,720571.34
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad U1: 1055463.07,720618.97
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad U1: 1055467.31,720557.06
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad U2: 1055361.74,720619.50
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad U2: 1055373.38,720553.35
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad X: 1055070.30,721087.02
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Řad X: 1055157.08,72107.92

## Stavební objekty:

**Vodovodní řady**

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadů	6136 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	DN 80 ( PE D90) mm
Největší jmenovitá světlost řadu	DN 80 ( PE D90) mm

## Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodovodu	Vodovod - Mukařov, Srbín, Žernovka
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací síť
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)	místní
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)	29
Počet zásobovaných obcí	1
Název vodního díla	Vodovod – Mukařov, Srbín, Žernovka

**II. V souladu s § 15 odst.3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst.3 vodního zákona :**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval RECPROJEKT s.r.o. , Fáblovka 404, Pardubice, IČ 26014327, Ing. Jan Falta, ČKAIT

- 0701131 v 10/2014, zak.č. 317.P3.13; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, zhotovitele a jméno odpovědné osoby ( zhotovitele stavby) za provádění stavby.
  3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky:
    - a) po uložení sítí ,před záhozem
    - b) závěrečná
  4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebníci po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do dokončení stavby.
  5. Před zahájením prací zajistí stavebník provedení vytýčení stavby. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněným zeměměřičem.
  6. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých majitelů, příp. správců sítí.
  7. V případě souběhu nebo křížení podpovrchových, případně nadzemních sítí budou respektována veškerá ochranná pásma a dodržena prostorová úprava technického vedení technického vybavení.
  8. Budou dodrženy podmínky stanovisek vlastníků a správců sítí :
    - 1.SčV , a.s. ( vyjádření k existenci sítí) 7.4.2016 zn. TÚŘ/O16800008928/16
    - RWE Distribuční služby ,s.r.o. , ze dne 2.12.2014 zn. 5001038421
    - O2 Czech Republic a.s., ze dne 1.12.2014 č.j. 734036/14
    - ČEZ Distribuce ,a.s. ze dne 15.4.2016 zn. 1083708006-145/2016

kteř jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace.

9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
  - a) HZS Středočeského kraje ze dne 12.2.2015 ev.č. KO -73-2/2015/PD :

Bude provedeno 16ks nadzemních hydrantů podle projektové dokumentace na vodovodním řadu DN80.

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdnych tras HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.

Bude zajištěn hydrostatický tlak 0,2 MPa a průtok 4l/s na nejméně příznivém hydrantu, v případě užití čerpací stanice bude tato odpovídat požadavkům čl. 7 ČSN 730873 ( náhradní zdroj el. energie, náhradní čerpací zařízení ) .

Při realizaci bude dodržena ČSN 730873, při závěreční kontrolní prohlídce bude předložena výchozí revizní zpráva ( v min. rozsahu stanoveném přílohou C ČSN 730873)

Zástupce Hasičského záchranného sboru bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním souhlasu s užíváním stavby.
  - b) KHS Středočeského kraje ze dne 23.7.2015 č.j. 30565/2015 :

Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodních řadů a ke kolaudaci bude předložena kontrolní laboratorní analýza pitné vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhl. č. 252/2004Sb. v platném znění.

Nejpozději ke kolaudaci bude doloženo, že výrobek přicházející do přímého styku s vodou vyhovuje požadavkům § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - c) Městského úřadu v Říčanech, oboru životního prostředí, org.státní správy lesů ze dne 30.7.2015 č.j. 40911/2015-MURI/OŽP -00081 :

Pozemek určený k plnění funkcí lesa nebude sloužit jako deponie zeminy z výkopových prací , složiště materiálu nebo jako skládka odpadu nebo umístění provizorních staveb.

Stavbou nedojde k dotčení či poškození v nadzemní ano kořenové části lesního porostu v sousedství stavby nebo k omezení přístupu a hospodaření v porostu.

Vjezd a parkování stavební mechanizace se na pozemcích určených k plnění funkcí lesa není povoleno.

10. Budou splněny podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR uvedené ve vyjádření ze dne 8.12.2014 zn. 18549/21/14-21200-Dv:

Podélné uložení vodovodního řadu bude umístěno do přilehlého zeleného pásu silnice I/2, pozemek 833/1 ( původně 833),k.ú. Mukařov u Říčan

Investor včas oznámí Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájení stavebních prací a následně jejich dokončení a vyzve ŘSD k převzetí dokončených prací.

Po dokončení stavby investor uzavře smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na základě předloženého geometrického plánu.

Před zahájením stavebních prací uzavře investor s ŘSD smlouvu nájemní na použité plochy při výstavbě . Bez této smlouvy nesmí být stavební práce zahájeny.

11. Budou splněny podmínky KSÚS Středočeského kraje ze dne 16.7.2014 zn. 3268/14/KSÚS/KHT/KUK :

V případě, že z prostorových důvodů bude nutné uložit vodovodní řad podélně do tělesa silnice bude před zahájením prací vozovka zaříznuta. Na zhutněný podklad bude zásyp štěrkopískem , 20cm betonu B10,5cm živice ABH a 5cm živice ABS s přesahem 25cm na každou stranu výkopu vč. frézování , spáry zalaty asfalt.emulsí. Při podélném uložení do vozovky bude provedena oprava povrchu v šíři jedné popř. obou polovin vozovky , dle míry zásahu do tělesa silnice. Konečný povrch bude po dokončení domovních vodovodních přípojek, kdy bude upřesněna celková oprava povrchu vozovky. KSÚS určí místo kam bude odvezena obrusná vrstva. Výkop musí být řádně hutněn po vrstvách , max. po 20cm. Na zásyp výkopu nebude použit výkopový materiál.

Poklopy šoupat a hydrantů budou v silnici umístěné mimo jízdní stopu vozidel.

Protlak komunikace bez narušení silničního tělesa a jeho příslušenství. V místě křížení inž.sítí s komunikací bude jejich uložení mun.1,2 pod stávající niveletou vozovky. Startovací jámy budou umístěny mimo zpevněnou část vozovky.

Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.

Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KÚSK SK.

12. Budou splněny podmínky Policie ČR ze dne 4.12.2014 č.j. KRPS-418631-2/ČJ-2014-011406 :

V případě, že dojde v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích , bude Policii ČR v dostatečném předstihu před zahájením prací předloženo dopravně inženýrské opatření k odsouhlasení.

Práce prováděné na pozemních komunikacích budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP66

Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích .

13. Budou splněny podmínky Povodí Vltavy s.p., správce Jevanského potoka ze dne 11.12.2014 zn. 110608/2014-243-Ža :

Při stavbě je nutné zabezpečit výkopek tak, aby nedošlo k možnému splavení do toku a zanesení koryta. V případě splavení výkopku do koryta toku, bude tento odstraněn na náklady zhotovitele.

14. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Dále musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod v případě užívání závadných látek (vůči vodám)) při realizaci stavby.

15. Musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost komunikací. Stavebník je povinen v průběhu výstavby dbát na čistotu přilehlých komunikací a provádět úklid v dostatečném rozsahu.

16. Musí být zajištěny výkopy pro vodní díla, v noční době musí být řádně osvětleny výstražnými světly a musí být zřízeny přejezdy k jednotlivým nemovitostem.
17. Na stavbě bude veden stavební deník. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace schválená vodoprávní úřadem a všechny doklady týkající se průběhu stavby.
18. Odborné vedení prováděné stavby (stavbyvedoucí) musí zajišťovat osoba s oprávněním k vybraným činnostem ve výstavbě vodohospodářských staveb ve smyslu § 158 a §160 stavebního zákona.
19. Po výkopových pracích budou pozemky uvedeny do původního stavu.
20. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace. Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř. zpevnit šterkem nebo panely. Vzniklé škody budou hrazeny na náklady stavebníka.
21. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení termínu dokončení stavby stavebník požádá o povolení k prodloužení lhůty stavby před jejím dokončením, v případě, že stavba byla zahájena.
22. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na formuláři dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. v platném znění o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
23. *V souladu s § 15 odst.3 zákona č.254/2001 Sb. spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k jejich provozování ( příslušný je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství).*
24. Vodovod bude sloužit pro veřejnou potřebu . Správu , údržbu a provoz bude zajišťovat osoba s oprávněním k provozování vydaným Krajským úřadem v souladu s § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů( zákon o vodovodech a kanalizacích).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1 správního řádu :  
Obec Mukařov, Příčná č.p. 11, 251 62 Mukařov

### **Odůvodnění:**

Dne 18.5.2016 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Formulář žádosti – příloha č.8 vyhl.č.432/2001Sb.
- Územní rozhodnutí ( změna ) které vydal MěÚ Říčany, Stavební úřad dne 26.11.2014 pod č.j. 133155/2014-MURI/OSÚ/00023
- Souhlas stavebního úřadu dle §15 odst.2 stavebního zákona , které vydal MěÚ Říčany , Stavební úřad dne 7.8.2015 pod č.j. 42122/2015-MURI/OSÚ/00023
- Doklad prokazující vlastnické právo – smlouvy o souhlasu s provedením stavby k dotčeným pozemkům ,které nejsou ve vlastnictví stavebníka
- Projektová dokumentace stavby v počtu 2 paré stavby „Mukařov, Srbín, Žernovka – Vodovod , kterou vypracoval RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice, IČ 26014327, Ing. Jan Falta, ČKAIT 0701131 v 10/2014, zak.číslo 317.P3.13
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Závazná stanoviska dotčených orgánů:
  - HZS Středočeského kraje ze dne 12.2.2015 ev.č. KO -73-2/2015/PD
  - KHS Středočeského kraje ze dne 23.7.2015 č.j. 30565/2015

- Městského úřadu v Říčanech, oboru životního prostředí, org.státní správy lesů ze dne 30.7.2015 č.j. 40911/2015-MURI/OŽP -00081
- Vyjádření MěÚ v Říčanech, odb. životního prostředí, org. ochrany přírody a krajiny č.j. 39822/205/OŽP-00395 ze dne 23.7.20015
- Rozhodnutí dotčených orgánů :
  - KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy ze dne 30.7.2015 č.j. 091429/2015/KUSK-DOP/Nech
  - MěÚ v Říčanech, odbor správních agend a dopravy č.j. 36042/2015-MURI/OSAD ze dne 3.7.2015
- Stanoviska vlastníků technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat – stavebník je zároveň vlastníkem technické infrastruktury na kterou se stavba napojuje – stanovisko Obce Mukařov ze dne 15.6.2016.
- Stanoviska vlastníků technické infrastruktury, jejichž vlastnická jsou dotčena :
  - 1.SčV,a.s. 7.4.2016 zn. TÚŘ/O16800008928/16
  - RWE Distribuční služby ,s.r.o., ze dne 2.12.2014 zn. 5001038421
  - O2 Czech Republic a.s., ze dne 1.12.2014 č.j. 734036/14
  - ČEZ Distribuce ,a.s. ze dne 15.4.2016 zn. 1083708006-145/2016
- Stanovisko vlastníků technické infrastruktury z hlediska existence sítí v jejích vlastnictví :
  - Česká republika – Ministerstvo obrany ze dne 11.12.2014 zn. 32720-1/78583-6440-OÚZ-PHA
  - NET4GAS, s.r.o. ze dne 1.,12.2014 zn. 8356/14/OVP/N
  - ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 2.12.2014 zn. 0200264892
  - ČEPRO ze dne 1.12.2014 zn. 7807/14
  - MERO ČR, a.s. ze dne 1.12.2014 č.j. 2014/12/6190
  - I.T.V. ze dne 14.10.2015 zn. 197/2015
- Stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku – Povodí Vltavy s.p. ze dne 11.12.2014 zn. 110608/2014-243- Ža
- Stanovisko správce povodí Povodí Labe s.p. ze dne 6.1.2015 č.j. PVZ/14/36411/Sk/0
- Stanoviska dále sdělili : Policie ČR ze dne 4.12.2014 č.j. KRPS-418631-2/ČJ-2014-011406, KSÚS Středočeského kraje ,p.o. ze dne 16.12.2014 zn. 6323/14/KsÚS/KHT/KUK, Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 8.12.2014 zn. 18549/21/14-21200-Dv
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 115 odst.8 vodního zákona, § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno podle ustanovení §115 odst.8 vodního zákona, brát zřetel.

V souladu s § 144 správního řádu bylo oznámení o zahájení řízení a rozhodnutí účastníkům řízení dle § 27 odst.2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Při dodržení podmínek ve výroku tohoto rozhodnutí je záměr možný.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.



Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení dle § 27 odst.2 správního řádu - další dotčené osoby:

- Dle § 109 odst.c),d) stavebního zákona :  
Vlastimil Zima, Na pískách č.p. 61, Srbín, 251 62 Mukařov  
Jan Zima, Purkyňova č.p. 1562/13, 251 01 Říčany u Prahy  
Václav Zima, Sereďská č.p. 96, 92551 Šintava, Slovakia  
Občanské sdružení Pod Budama, Zvonečková č.p. 175, Srbín, 251 62 Mukařov  
DORA s.r.o., Pod soutratím č.p. 207/4, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 10  
Jaroslav Třešňák, U Požáru č.p. 417, Srbín, 251 62 Mukařov  
Monika Třešňáková, U Požáru č.p. 417, Srbín, 251 62 Mukařov  
František Zima, U Požáru č.p. 416, Srbín, 251 62 Mukařov  
Magdalena Zimová, U Požáru č.p. 416, Srbín, 251 62 Mukařov  
Ing. Jaroslav Hrubý, Matějovského č.p. 192/1, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha 512  
Josef Homola, Podléšková č.p. 2479/107, Praha 10-Záběhllice, 106 00 Praha 106  
Ing. Ivana Bučinská, Kupkova č.p. 785/14, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha 113  
Libor Bučinský, Kupkova č.p. 785/14, Praha 10-Kolovraty, 103 00 Praha 113  
Ondřej Soldát, Milánská č.p. 460, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111  
Ing. Petra Soldátová, Nad Rybníkem č.p. 238, Srbín, 251 62 Mukařov  
Olga Szczepanská, Ondřejovská č.p. 164, Zvánovice, 251 65 Ondřejov  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Obec Louňovice, Horní Náves č.p. 6, Louňovice, 251 62 Mukařov  
Markéta Velasová, U továren č.p. 653/7, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102  
Lubomír Černý, Lomecká č.p. 819, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916  
Martin Černý, Ciolkovského č.p. 849/5, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614  
Ivana Štemberová, Do Průhonu č.p. 29, Žernovka, 251 62 Mukařov  
Jitka Černá, Ciolkovského č.p. 849/5, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614  
Petr Štembera, Do Průhonu č.p. 29, Žernovka, 251 62 Mukařov  
Ing. Věra Koulová, Občanská č.p. 322, 468 51 Smržovka  
Bedřich Salátek, Armády č.p. 214/22, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
Anna Mrázová, Školní č.p. 242, 251 62 Mukařov  
Olga Semecká, Morseova č.p. 252, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111  
Radka Šafránková, Doubecká č.p. 86, Žernovka, 251 62 Mukařov  
Ing. Martin Toman, Cimburkova č.p. 252/19, 130 00 Praha 3-Žižkov  
Václav Navrátil, Nevanova č.p. 1038/14, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618  
Blanka Navrátilová, Nevanova č.p. 1038/14, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618  
Kiv Property SC s.r.o., Hybernská č.p. 1012/30, 110 00 Praha 1-Nové Město  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižko/v  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice  
Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město  
I. SčV, a.s., Ke Kablu č.p. 971, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2  
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
- Dle §109 odst. e) stavebního zákona – identifikováni v souladu s §112 odst.1 stavebního zákona číslem pozemku:  
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc.č. :  
599/118, 467/2,488/1, 488/3, 488/4, 488/5, 488/6, 488/7,488/8, 488/9,488/10,488/13,488/14,  
488/17,488/19,488/20, 488/22,488/25, 488/26 ,488/27 ,488/28 ,488/29 , 488/30, 488/31, 519/1,  
519/9,519/33,488/24,519/145, st.681, 598/16, 598/17, 598/18,598/19,598/20, 598/21, 598/22,  
598/23 ,598/24 ,598/25 ,598/27, 598/28,598/29,598/30 ,598/31,598/32, 598/33, 598/34, 598/35,

598/50,598/52,598/53,598/54,598/56, 502/2, 502/3,502/4,502/5,502/6,502/7,502/8,502/9,502/10, 502/11, 502/12, 502/13, 502/14, 502/15 ,502/16 ,502/20,502/34, 502/37, 504,519/42,519/47, 519/48, 493/3,502/9,502/15,502/16,519/42,519/43,519/44,519/45,519/46,519/47,519/48,519/49, 519/50,519/51, 519/52, 519/53, 519/54, 519/55, 519/56, 519/162, 598/27, 598/36, 598/41, 598/42, 598/43 ,598/45 ,598/46, 598/47 ,598/48,598/49,598/54,598/56,598/57,598/58, 598/59,598/60,598/61,598/91,598/92,598/50,598/89,598/90,598/91,598/142, 112/3,112/5,508/1,508/3,519/7,519/8, 519/70, 519/139, 519/147, 519/148,519/153,523/5,523/6 , 544/7,544/9,544/10,559/2,559/4,559/9,559/12,59/14,563/1,563/2,563/21, 563/22, 565/33, 565/34, 565/35,565/36,565/37,565/38,578,583/1,583/2/594/2,595/4,596/1,596/2,598/9,598/10,598/143, 598/145,1016/1,st.p.č.262,557/1,559/1, 559/3,559/4,559/8,559/9,559/10,559/12,559/13,st.č. 263,557/4,557/5,559/1,559/3,559/5,559/6,559/7,559/8,557/1,557/3,557/4,557/5,557/6,557/2, 1019/1,519/4,519/5,519/6,519/35,519/72,519/91,519/2,919/93,919/94,919/95,544/6,544/10,583/2 ,588/50,588/53,588/41,588/42, st.č. 291, 590/1,590/2,590/4,590/4,590/5,590/6,590/7,590/8590/9,590/10,590/15,590/17,590/24, st.p.č.218,st.p.č.439,588/24,588/32,588/43,588/44,588/45,st.p.č.239/2,588/17,588/39,588/54, 588/55,588/56,588/66 k.ú. Srbín, 590/13,590/14,st.p.č.165,st.p.č.215,588/2,588/3,588/4,588/59,588/5, 588/40, st.p.č.216, 588/64,588/38,588/7,588/26,st.p.č.222,588/9,588/68,588/10,588/12,588/74,726/28 ,763/28, 787/30,787/31,787/8,787/18,787/13,787/11,787/12,st.p.č.625,842/5,787/15,787/6,842/1,787/17, st.p.č. 254/1k.ú. Mukařov u Říčcan, 696/1,863,st.149,st.150,694/2,694/4,694/5, 694/7,693/4,st.353,666/1,672/14,672/18,672/4,672/5, 672/11,st.177,st.377,st.361,972/16,st.331,st.139,673/2,st.79,st.81,st.83,st.84,st.85,st.91,st.92, st.93/2,st.130,st.253,st.254,624/2,624/3,624/4,624/10, 624/13,626/2,626/7,629/2,648/1,654/15,673/1,673/2,673/3,676/2,676/4,676/6,676/7,676/10,681/1 ,812/4,816,818,827/2,827/4,828/3,850/1,st.34,st.80,st.95/1,626/1,626/7,626/8,628,629/1,629/2, 648/1,820/1,827/1,858 ,st.30,st.31,st.36/1,st.37,st.38,st.39,st.41,st.42/1,st.42/2,st.43,st.44/1, st.72/2,st.88,st.108,614,615,617,620,625/1,627,628,631,816,820/2,st.81,st.82,st.85,st.111,st.128/1 ,st.163,st.164,612/2,681/1,681/3,681/5,684/2,820/1,822/1,822/8,826,827/1, ,st.143,st.146,st.156,st.158,st.159,st.160,st.280,655/4,656/6,656/7,656/8,656/9,656/10, 656/13, 656/14,656/17,656/20,656/22,656/24,656/25,657/2,668/1,672/1,672/17,672/18,672/64,672/65, 813/2, 54/5,654/8,654/11,st.155,st.140,st.141,654/3,654/9,st.161,st.162,654/10,st.143,st.145/1, 655/8,655/5,st.144,656/15,656/16, st.79,st.81,st.83,st.84,st.85,st.91,st.92,st.93/2,st.130,st.253, st.254,624/2,624/3,624/4,624/10,624/13,626/2,626/7,629/2,648/1,654/15,673/1,673/2,673/3, 676/2,676/4,676/6,676/7,676/10,681/1812/4,816,818,827/2,827/4,828/3,850/1,st.34,st.108,st.30, 820/2,631,615,st.43,st.44/1,628,st.35,627,42/2,625/1,st.36/2,st.84,624/6,624/9,624/10,624/11, 625/1,625/2,827/1,850/2,692/1,694/19,st.334,st.147,694/1, 694/26,694/27,693/1,693/4,598/9,st.257/3,598/34,598/13,598/1,598/33,592/12,592/11,592/10, 592/8,591,st.392/1k.ú. Žernovka, 168/28,168/27,168/28,st.479,168/23,168/34,477/2,168/22 k.ú. Louňovice, 578/1,812/1 k.ú. Štíhlice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci řízení nevznesli připomínky, námítky, návrhy.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Olga Rathouská v.r.  
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad  
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

Obec Mukařov, IDDS: qyvaxdz

sídlo: Příčná č.p. 11, 251 62 Mukařov

účastníci stavebního řízení dle § 27 odst.2 správního řádu v souladu s §144 správního řádu veřejnou vyhláškou :

- Dle § 109 odst.c),d) stavebního zákona :

Vlastimil Zima, Na pískách č.p. 61, Srbín, 251 62 Mukařov

Jan Zima, Purkyňova č.p. 1562/13, 251 01 Říčany u Prahy

Václav Zima, Sereďská č.p. 96, 92551 Šintava, Slovakia

Občanské sdružení Pod Budama, Zvonečková č.p. 175, Srbín, 251 62 Mukařov

DORA s.r.o., IDDS: xjuzk6x